

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела образования
администрации Кировского
района Санкт-Петербурга

_____ Ю.В. Ступак
« ____ » _____ 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ГБДОУ детский сад № 16
Кировского района
Санкт-Петербурга

_____ Т.С.Гусарова
« ____ » _____ 2015 г.

**План адаптации здания и территории
ГБДОУ детский сад № 16 Кировского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 24, лит. А, в соответствии с требованиями свода правил СП 59.13330.2012
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»
на 2016-2020 годы**

№ п/п	Наименование ОСИ, адрес	Нормативные документы (пункты СП 59.13330.2012 и др.)	Вид ремонта (текущий / капитальный ремонт)	Срок исполнения	Объем финансирования	
					План	Факт
1	2	3	4	5	6	7
1	Подходы к объекту, входы в здание					
1.1	Установить при входе в здание информационную мнемосхему (тактильную схему движения) для инвалидов по зрению, отображающая информацию о помещениях в здании, не мешающая основному потоку посетителей. Мнемосхема должна размещаться с правой стороны по ходу движения на удалении от 3 до 5 м.	п. 7.1.8, ГОСТ Р 51671-2000	текущий	2019	100,000	
1.2	Установить пандус с обеих сторон с ограждениями с поручнями. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м) и 0,7 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27 до 0,33 м). Поручни должны быть непрерывными по всей длине и иметь не травмирующее завершение, концы поручней пандуса должны быть скруглены и соединены между собой, расстояние между поручнями пандуса должно быть в пределах 0,9 - 1,0 м. При ширине лестниц более 4 м следует дополнительно предусматривать разделительные поручни. Установить колесоотбойные устройства высотой 0,1 м на промежуточных площадках и на съезде. Предусмотреть в верхнем и нижнем окончаниях пандуса свободную зону размером не менее 1,5 м x 1,5 м.	пп. 4.1.15, 5.1.2, 5.2.15, ГОСТ Р 51261-99	капитальный	2020	1100000	
2	Пути движения внутри здания					

2.1.	Оснастить участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей тактильными предупреждающими указателями и/или контрастно окрашенной поверхностью	п. 5.2.3, ГОСТ Р 52875-2007, ГОСТ Р 12.4.026-2001	текущий	2017	20000	
2.2	Применить различный по цвету материал ступеней лестниц и горизонтальных площадок перед ними. Выполнить тактильные напольные указатели перед лестницами.	п. 5.2.12, ГОСТ Р 52875-2007	текущий	2017	100000	
2.3	Предусмотреть на основных путях движения тактильную направляющую полосу с высотой рисунка не более 0,025 м.	п. 7.1.8, ГОСТ Р 52875-2007	текущий	2017	100000	